



nap.sústava 3+PEN, 400V/230V AC 50Hz, TN-C
 3+N/PE 230/400V, AC 50Hz TN-C-S
 Ochranné opatrenia: STN 33 2000-4-41
 Vonkajšie vplyvy: STN 33 2000-5-51

- Pred zahájením výkopových prac pre prívodny kábel vytyčiť trasy všetkých podzemných vedení inž. sieti v riešenej oblasti.
- Káblové vedenia v zemi uložiť kábel do chráničky s hĺbkou výkopu v súlade s STN 33 2000-5-52 (341050)
- Pri súbahu, resp. križovaní kábla NN s podzemnými vedeniami inž. Sieti dodržať dovolené vzájomné vzdialenosti v súlade s STN 73 6005
- Káblové vedenie v zemi označiť čevenou fóliovou podľa STN 736006

Legenda

- STK 60/60/3 Pozinkovaný kuželový stožiar alebo ekvivalent
- EKM-2020-2D1 Stožiarová svorkovnica 2ks 5x2,5-16 alebo ekvivalent
- Led reflektor 70W/4000k alebo ekvivalent
- RS Rozvadzač
- Cyky-J 5x4 NN rozvody osvetlenia uložené v zemi v chráničke
- K500D Konzola pre reflektory (a=500mm) ELV produkt a.s alebo ekvivalent
- Uzemnenie Pás FeZn 30x4 - 4 x25 - Zin s.r.o.
- KF 09040 Chránička Kopoflex
- Cyky-J 3x1,5 (uloženie v drieku stožiaru - napojenie svietidiel')

vypracoval	kontroloval	zodp. projektant:	Elektro-Projektant, Revízie Jozef Hlobík Horný Lieskov 183, 01821 Dol. Lieskov 0065-IZA 2014 EZ RT E2A	
Jozef Hlobík		Jozef Hlobík	stupeň PD: PSP	
Investor: OBEC IŽKOVCE, HLAVNÁ 56, 076 72 IŽKOVCE			č.zákazky: 20200320	
názov MULTIFUNKČNÉ IHRISKO 33x18 K.ú. Ižkovce, Parc.KN č.19			dátum 03/2020	
			Formát: A3	č.kópie
obsah Situacia - Osvetlenie a elektroinštalácie			č. výkresu	
mierka	názov dielu : E-1.1 Elektroinštalácia		E-1.1	